PDF Compressor Pro

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA AITA MARE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.7/2013
privind aprobarea unor reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul administrativ al comunei Aita Mare

Consiliul local al comunei Aita Mare,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 martie 2013,
analizând expunerea de motive al primarului comunei Aita Mare şi proiectul de hotărâre privind aprobarea unor reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul administrativ al comunei Aita Mare, iniţiat de primarul comunei Aita Mare,
văzând rapoartele compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Aita Mare,
în conformitate cu prevederile art.13 lit."c" din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.14 lit."c" din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007,
văzând parcurgerea procedurilor de transparenţă decizională prevăzute la art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."d", art.36 alin.(6) lit."a" pct.8, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit."b" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. unic: *– Aprobă Regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul administrativ al comunei Aita Mare, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.*

Aita Mare, la 28 martie 2013

Preşedinte de şedinţă
Nagy Piroska

ROMÂNIA JUD. COVASNA COM. AITA MARE CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează
Secretarul comunei
Barta Istvan-Zsolt

ROMÂNIA Jud. Covasna SECRETAR Aita Mare

PDF Compressor Pro

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA AITA MARE
CONSILIUL LOCAL

Anexă
la Hotărârea nr.7/2013

REGULI ŞI MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, CORELATE CU NIVELUL ŞI NATURA RISCURILOR LOCALE

Clădiri administrative

Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente clădirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.

Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale în casele de scări, sub rampele scărilor.

În clădirile administrative pot fi păstrate pentru curăţenie, igienizare, deparazitare, dezinsecţie, în bidoane ermetic închise şi locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maxim 25 l.

Curăţirea pardoselii (parchet, duşumele, mochete etc) cu benzină, neofalină sau alte lichide inflamabile este interzisă.

Această operaţiune de curăţire se poate face cu materiale special destinate, numai la lumina zilei, cu respectarea instrucţiunilor precizate de producător a prevederilor din capitolul 2 din prezentele norme şi a următoarelor reguli şi măsuri:

- *interzicerea fumatului şi a oricăror lucrări cu foc deschis pe toată perioada desfăşurării activităţii;*
- *scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice şi întreruperea iluminatului electric, precum şi a utilizării gazelor naturale ori lichefiate;*
- *asigurarea ventilării necesare.*

Se interzice folosirea aparatelor electrocasnice (radiatoare, reşouri, fiare de călcat etc) în birouri, spaţii de depozitare, ateliere, laboratoare, arhive şi alte încăperi din aceste clădiri, precum şi aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări, chibrituri, sau golirea scrumierelor în coşuri pentru colectat deşeuri de hârtie.

Birouri

- *iluminatul se va realiza numai prin instalaţii standard fără nici un fel de improvizaţii;*
- *prizele de curent vor avea marcaj standardizat cu tensiunea pe care o debitează;*
- *nu vor fi folosite prizele a căror carcasa de protecţie este deteriorată;*
- *nu se recomandă utilizarea pentru încălzit a radiatoarelor fără termostat, iar cuplarea lor la reţea se va face numai la prize cu împământare;*
- *la corpurile de iluminat pentru birou nu se vor improviza abajure sau paravane din materiale combustibile;*
- *este interzisă depozitarea în birouri a materialelor inflamabile;*
- *pentru efectuarea curăţeniei se vor folosi numai detergenţi şi dezinfectanţi neinflamabili;*

PDF Compressor Pro

- *Insecticidele inflamabile se vor pulveriza numai la lumina zilei şi numai după ce se decuplează toţi consumatorii electrici;*
- *deşeurile combustibile se vor evacua zilnic la locul amenajat corespunzător în acest scop;*
- *consumabilele pentru birotică nu se vor aproviziona în cantităţi exagerate şi vor fi depozitate în rafturi sau dulapuri rezervate în acest scop;*
- *documentele contabile, documentaţiile tehnice, etc. se vor păstra în bibliorafturi depuse în dulapuri sau pe rafturi marcate corespunzător;*
- *pentru stingerea unui eventual incendiu se va folosi stingătorul cu praf si N din dotare acţionând conform planului de intervenţie pe locul de muncă;*
- *căile de acces şi evacuare vor fi păstrate în permanenţă libere şi vor fi marcate corespunzător.*

Vestiare si oficii

- *în vestiare şi oficii se interzice fumatul, focul deschis, improvizaţiile la instalaţia de iluminat şi încălzirea cu surse de căldură cu flacăra sau elemente incandescente deschise;*
- *aparatele pentru prepararea cafelei sau pentru încălzirea hranei (plite electrice, cuptoare cu microunde) vor fi menţinute în stare perfectă de curtenie, cu cablurile de alimentare şi ştecherele în stare foarte bună;*
- *la terminarea schimbului acestea vor fi decuplate de la reţeaua electrică;*
- *căile de acces şi evacuare vor fi menţinute în permanenţă libere şi nu se vor depozita materiale inflamabile în aceste încăperi.*

In caz de urgenţă, asupra incendiului izbucnit la un tablou electric general se recomandă intervenţia cu un stingător cu gaz(CO2) si numai dacă aceasta s-a dovedit ineficientă se intervine cu stingătorul cu pulbere.

Asupra incendiului izbucnit la un tablou electric nu se acţionează cu apă sau stingătoare cu spumă decât după scoaterea lor de sub tensiune.

Încăperi cu echipamente de calcul electronic

În încăperile în care se găsesc echipamente de calcul electronic se va asigura respectarea următoarelor reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:

- *limitarea materialelor combustibile şi înlăturarea cu operativitate a eventualelor surse potenţiale de incendiu;*
- *se recomandă dotarea cu mobilier din materiale incombustibile (C0) sau greu combustibile (clasa C1,C2 de combustibilitate);*
- *produsele de construcţii utilizate pentru finisaje la pereţi şi plafoane false vor fi incombustibile, admiţându-se pentru pardoseala specială (tip estradă) plăci demontabile greu combustibile (clasa C1,C2);*
- *se interzice introducerea unor materiale combustibile, cu excepţia celor strict necesare desfăşurării activităţii - rechizite pentru un schimb de lucru;*
- *se interzice depozitarea lichidelor inflamabile;*
- *este interzisă folosirea reşourilor, radiatoarelor electrice, fără aprobarea scrisă a organelor de conducere şi respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;*
- *se va controla şi asigura buna funcţionare a instalaţiei electrice, neadmiţându-se nici un fel de improvizaţii;*
- *în locurile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în încăpere.*
- *la trecerea prin pereţi a canalelor de ventilare, conductelor şi cablurilor electrice, golurile din pereţi vor fi etanşate cu materiale incombustibile, asigurându-se rezistenţa la foc egală cu cea a peretelui.*

- *În pardoselile înalte tip estradă panourile uşor demontabile, amplasate în zone cu aglomerări mari de cabluri şi în apropierea echipamentului, astfel încât spaţiul de sub pardoseala să fie usor accesibil pentru intervenţii în caz de incendiu, vor fi întreţinute corespunzător. Aceste panouri vor fi marcate vizibil.*

PDF Compressor Pro

- *La terminarea programului de lucru se deconecteză de la reţea toate echipamentele de calcul electronic.*
- *Executarea operaţiilor de întreţinere, revizii şi reparaţii se realizează numai de către personal specializat, cu calificare în domeniu.*
- *În planurile de intervenţie se vor stabili regulile, măsurile şi responsabilităţile privind salvarea şi evacuarea utilizatorilor (bunuri şi persoane), precum şi cele pentru stingere (funcţie de produsele folosite la stingere), precizându-se ordinea operaţiunilor care se execută, inclusiv interdicţiile pentru stingere, bunurile şi materialele care se evacuează, cele care se protejază şi mijloacele utilizate.*

Săli de spectacole, teatre, case de cultură, cămine culturale

Pe timpul desfăşurării activităţilor în aceste săli, uşile de pe traseele de evacuare trebuie să fie descuiate, cu deschidere spre exterior la simpla apăsare pe mâner.

Se interzice introducerea provizorie a scaunelor mobile în incinta sălilor de spectacole peste numărul de locuri al sălii.

Înaintea începerii activităţii în sală se va controla şi asigura buna funcţionare a iluminatului de siguranţă al sălii.

În spaţiile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va întrerupe înainte de accesul persoanelor în sală.

În sălile dotate cu cabine de proiecţie se va verifica starea aparatelor de proiecţie a mecanismelor de derulare, funcţionarea obloanelor, a vizetelor de proiecţie şi control, înlăturându-se eventualele defecţiuni.

Pe tot timpul proiecţiei filmului, operatorul este obligat să stea în permanenţă lângă aparatele de proiecţie. La orice oprire a aparatelor, arcul electric va trebui să fie întrerupt.

Derularea filmelor se va face înainte de începerea spectacolului, iar bobinele de film se vor păstra în cutii închise, aşezate într-o ladă metalică, aflată la cel puţin 1 m de aparatele de proiecţie şi de căile de evacuare.

Cabina de proiecţie va fi executată din material incombustibil şi va fi prevăzută cu acces la o cale de evacuare independentă de cele ale publicului din sală. Este interzis fumatul în cabina de proiecţie.

În casa scenei se vor introduce numai decorurile necesare spectacolului din ziua respectivă iar după spectacol vor fi evacuate şi păstrate în magazia de decoruri.

Trecerile, culoarele, intrările şi ieşirile culoarelor scenei trebuie să fie totdeauna libere.

Fumatul în casa scenei este admis numai în măsura în care este absolut necesar desfăşurării spectacolului respectiv. În anexele scenei, fumatul este interzis.

Materialele combustibile din scenă vor fi ignifugate conform normativelor în vigoare.

În sălile în care suprafaţa ocupată de o persoană este mai mică de 1m2, scaunele, băncile şi în general mobilierul se fixează de pardoseală, astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică. Fac excepţie lojile în care se admit maximum 12 scaune mobile precum şi expoziţiile şi saloanele de dans în care se recomandă solidarizarea pe pachete (fără fixare de pardoseală).

La căminele culturale şi în sălile de întruniri cu o capacitate de maximum 200 de locuri, scaunele şi băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiţia fixării între ele pe pachete de minimum trei rânduri.

Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se va face astfel încât să se realizeze culoare de trecere corespunzătoare, care să asigure accesul publicului la ieşirile din sală.

Spaţiul liber de trecere dintre rândurile de scaune trebuie să fie de minimum 45 de cm. La capetele trecerilor dintre rândurile de evacuare nu se admit trepte.

PDF Compressor Pro

La fiecare nivel al sălilor aglomerate precum şi la niveluri de loji sau balcoane cu mai mult de 100 de persoane se vor asigura cel puţin 2 uşi de evacuare, distincte şi judicios distribuite. Aceeaşi condiţie se impune şi la foaiere, bufete, garderobe şi alte încăperi de servire a publicului cu aria de peste 100 m2 .

În faţa ieşirilor din clădiri cu săli aglomerate trebuie asigurat spaţiu liber pentru persoanele ce se evacuează.

Pentru asigurarea evacuării persoanelor din sălile aglomerate în caz de incendiu se vor numi salariaţi care să organizeze şi să supravegheze evacuarea persoanelor şi bunurilor conform planului de evacuare (întocmit din timp şi afişat la loc vizibil).

Arhive, biblioteci, muzee, expoziţii

Depozitele de arhive şi depozitele bibliotecilor se recomandă să fie amplasate la caturile inferioare ale construcţiilor, cu excepţia subsolurilor şi demisolurilor.

Încăperile destinate pentru săli de lectură, camere de lucru, cercetare, conservare, administraţie sau dezinfectare trebuie să fie separate de spaţiile de depozitare a arhivei şi a fondului special al bibliotecilor prin elemente de construcţie, incombustibile, rezistente la foc.

Instalaţiile electrice ale depozitelor de arhivă şi ale bibliotecilor ce deţin peste 100 metri liniari de rafturi cu cărţi şi material arhivistic trebuie să fie astfel executate încât să se poată deconecta din afara depozitului.

Între corpurile de iluminat electrice cu incandescenţă şi materialele combustibile trebuie să se asigure o distanţă de siguranţă de cel puţin 35 cm pentru corpuri cu putere de 60 W, 40 cm pentru 75 W şi 50 cm pentru 100 W.

Rafturile, fişierele, dulapurile, rastelele, poliţele etc. utilizate în depozite trebuie să fie executate din materiale incombustibile, iar în cazul utilizării materialelor combustibile acestea se tratează cu substanţe ignifuge sau termospumante.

În interiorul laboratoarelor de conservare, vasele cu lichide combustibile utilizate pentru conservarea materialelor documentare sau pentru alte operaţii tehnice, vor fi de capacitate redusă (cel mult 1 litru) şi închise cu capace sau dopuri.

În muzee, circuitul vizitatorilor va fi indicat prin săgeţi, începând cu uşa de intrare în sălile de expunere, până la ieşire. Circulaţia vizitatorilor se va face numai într-un singur sens şi va fi dirijată de către personalul de supraveghere.

Încăperile folosite numai în scopul păstrării şi depozitării obiectelor şi documentelor muzeale vor fi separate faţă de restul construcţiilor prin pereţi şi uşi antifoc.

Cărţile, cataloagele, manuscrisele, fişele etc. se depozitează în rafturi sau după caz în stive, în încăperi cu parametrii de mediu şi nivele de performanţă adecvate, astfel încât să fie ferite de foc.

Între rafturile sau stivele de depozitare se asigură spaţii libere pentru accesul şi evacuarea uşoară în caz de necesitate.

Pentru exemplarele şi/sau colecţiile cu valoare deosebită (unicate, cărţi rare şi cărţi de patrimoniu etc.) se va asigura o protecţie deosebită, iar în caz de incendiu se va organiza salvarea cu prioritate a acestora.

Pentru protecţia bunurilor de valoare, bibliotecile vor fi echipate şi dotate şi cu sistemele, instalaţiile şi mijloacele corespunzătoare de prevenire şi stingere potrivit reglementărilor tehnice.

La amplasarea mobilierului în sălile de studiu şi de lectură, se ţine seama de următoarele recomandări:

- *asigurarea unor culoare de circulaţie şi evacuare corespunzător dimensionate;*
- *mesele de maxim 8 locuri se amplasează cu cel puţin o parte a lor lângă un culoar de evacuare;*

PDF Compressor Pro

- *mesele dreptunghiulare, amplasate cu latura lungă perpendicular pe culoarele de evacuare, vor avea pe fiecare latură cel mult 8 locuri dacă au acces la un singur culoar, sau 16 locuri dacă au acces la două culoare de evacuare. În capetele acestor mese nu se prevăd scaune pe culoarele de evacuare;*
- *dacă numărul de locuri de pe o latură este mai mare de trei (între culoar de evacuare şi perete) sau de şase (între două culoare) se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare având o lăţime liberă de cel puţin 0,45 m;*
- *lăţimea liberă a culoarelor de evacuare se stabileşte în raport numărul persoanelor (pentru a asigura trecerea numărului de fluxuri determinat prin calcul), fără a fi mai mic de 0,90 m (0,80 m în cazul utilizării scaunelor rabatabile);*
- *la stabilirea lăţimilor libere de trecere se au în vedere şi dimensiunile scaunelor (retrase la o distanţă de 0,15 m de marginea mesei).*

În sălile de lectură cu expunere liberă a cărţilor în rafturi stelaje, se vor asigura spaţii corespunzătoare de circulaţie şi evacuare. Se recomandă utilizarea rafturilor (stelajelor) executate din materiale incombustibile (Co).

Atunci când sălile respective se încadrează în categoria sălilor aglomerate, se respectă în exploatare şi măsurile specifice acestora.

<u>În sălile de expunere ale muzeelor se va urmări asigurarea în exploatare a următoarelor:</u>

- *instalaţiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine şi panouri să fie realizate şi menţinute în exploatare conform prevederilor normelor tehnice de specialitate;*
- *standurile cu exponate vor fi amplasate şi realizate în aşa fel încât căile de evacuare şi de circulaţie destinate publicului să fie permanent libere;*
- *circuitul vizitatorilor va fi marcat prin indicatoare corespunzătoare (săgeţi), începând cu uşa de intrare în sălile de expunere până la ieşirea din acestea, iar circulaţia vizitatorilor se va face numai intr-un singur sens şi va fi dirijată de către personalul de supraveghere instruit special în acest scop;*
- *întocmirea planurilor de evacuare a vizitatorilor, precum şi a exponatelor, (în primul rând a celor cu cea mai mare valoare, precizând locurile de depozitare, personalul de supraveghere etc.), iar pentru obiectele voluminoase ce nu se pot evacua, se prevăd prelate care în caz de incendiu vor fi umezite cu apă înainte de aşezarea lor pe obiectele ce urmează să fie protejate de acţiunea focului;*
- *asigurarea supravegherii permanente a vizitatorilor atât la intrare, pentru a nu introduce substanţe inflamabile în muzeu, cât şi pe tot timpul vizionării sălilor;*
- *neutilizarea pentru încălzire a sobelor metalice sau a altor sisteme de încălzire cu foc deschis sau suprafeţe incandescente;*
- *asigurarea între elementele sistemelor de încălzire şi obiectele de artă şi documentele de valoare combustibile expuse, a unor spaţii de siguranţă de minimum 1,00 m;*
- *în muzeele de literatură, documentele prevăzute cu sigilii de ceară şi cele scrise pe diferite pergamente, vor fi expuse în vitrine cu sistem electric de iluminat din exterior şi aşezate la distante corespunzătoare faţă de sursele de căldură din vecinătate;*
- *reproducerile textelor, facsimilelor, sigiliilor etc. nu se efectuează în sălile de expunere ale muzeului, ci în încăperi separate şi amenajate corespunzător reglementarilor, prevăzute cu instalaţii electrice corespunzătoare şi dotate cu mobilierul necesar (mese îmbrăcate cu tablă, dulapuri metalice pentru păstrarea substanţelor toxice etc.);*
- *la muzeele de artă, instalarea stelajelor şi a vitrinelor pe care sunt expuse ţesături, costume, cusături etc. se face la distanţă de cel puţin 0,50 cm faţă de elementele de încălzire centrală şi sobele cu acumulare de căldură şi de cel puţin 1,00 m faţă de sobele acumulare de căldură;*
- *atunci când se curăţă pardoselile din materiale combustibile (duşumea, parchet, etc.) cu lichide inflamabile şi/sau ceară se întrerupe focul în sobe şi se aerisesc încăperile până la evacuarea totală a gazelor şi uscarea pardoselii. Se interzice curăţarea costumelor, stofelor etc. cu substanţe inflamabile în interiorul sălilor de expuneri.*

PDF Compressor Pro

Scoli, grădiniţe

- Se va asigura o bună întreţinere a căilor de acces şi evacuare (culoare, case de scări, uşi etc.) interzicându-se blocarea sau reducerea lăţimii acestora
- Periodic, se vor efectua exerciţii de evacuare cu elevii din şcoli şi cu copii din grădiniţe, în vederea prevenirii panicii, a reducerii timpului de evacuare etc..
- Se interzice exploatarea cu defecţiuni sau improvizaţii a instalaţiilor electrice şi de încălzire, precum şi intervenţia unor persoane neautorizate la aceste instalaţii. Personalul de serviciu al şcolii va fi instruit pentru aprinderea, supravegherea şi stingerea focului în sobe.
- În încăperile laboratoarelor se vor asigura condiţii corespunzătoare de păstrare şi utilizare a lichidelor inflamabile sau a altor substanţe periculoase. Lucrările de laborator se vor efectua numai după efectuarea instructajului de P.S.I. şi sub stricta supraveghere a profesorului de specialitate.
- Se va urmări respectarea normelor şi regulilor de depozitare a bunurilor materiale interzicându-se păstrarea materialelor combustibile sub casele de scări, în podurile clădirilor etc..
- Lucrările cu foc deschis se vor executa cu respectarea strictă a normelor, numai în afara orelor de program cu elevii.
- La creşe şi grădiniţe se vor stabili din timp măsuri speciale de evacuare a copiilor în caz de pericol (pregătirea unor mijloace adecvate de evacuare, instruirea personalului, amenajarea căilor de evacuare etc.).

Târguri, oboare şi pieţe

Administratorii unor astfel de locuri publice vor lua măsuri pentru:

- delimitarea locurilor destinate diverselor activităţi ce se desfăşoară în perimetrul târgului (comercializare animale, cereale, bunuri de consum, scânduri şi materiale de construcţii);
- interzicerea focului deschis pe timpul desfăşurării activităţii în târguri şi pieţe;
- depozitarea jarului de la grătarele de preparare a gustărilor calde în alte locuri decât cele special amenajate;
- menţinerea liberă a căilor de acces şi evacuare în caz de incendiu;
- furajele necesare pentru hrana animalelor aduse în târg vor fi aprovizionate numai în cantităţile necesare consumului pe durata târgului;
- amenajarea şi dotarea postului de incendiu cu mijloace şi materialele de primă intervenţie;
- stabilirea de către factorii de conducere ai târgului a modului de anunţare a incendiilor la serviciile de pompieri.

Lăcaşuri de cult

- Uşile de acces - evacuare să aibă deschiderea spre exterior şi să fie dimensionate corect.
- Gabaritele traseelor de circulaţie în zona de acces a bisericilor să nu fie reduse prin amenajarea unor puncte de vânzare a obiectelor cu specific bisericesc.
- La muzeele şi expoziţiile de carte veche sau manuscrise, instalaţiile de detectare şi semnalizare a incendiilor să fie menţinute în stare de funcţionare.
- Prevederea clădirilor cu sisteme adecvate de semnalizare şi stingere a incendiilor.
- Elementele constructive din structura podurilor, acoperişurilor, şarpantelor şi catapetesmelor să fie protejate cu substanţe ignifuge.
- Este interzisă exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii.

PDF Compressor Pro

- *Se interzice utilizarea mijloacelor de încălzire fără acumulare de căldură, neomologate sau improvizate, neîntreţinerea coşurilor de fum şi a instalaţiilor de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice.*
- *Protejarea termică a coşurilor de fum faţă de elementele de construcţii combustibile.*
- *Interzicerea depozitării materialelor inflamabile ori combustibile în poduri sau balcoane şi amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru păstrarea lor.*
- *Verificarea periodică, de către o persoană specializată a instalaţiilor electrice şi de paratrăsnet, precum şi a coşurilor de evacuare a fumului.*
- *Dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare.*
- *Marcarea vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente.*
- *Obţinerea autorizaţiei de P.S.I. pentru biserici, case de rugăciuni şi alte clădiri de cult destinate publicului, indiferent de aria constructivă sau desfăşurată.*
- *La terminarea activităţilor se vor verifica toate încăperile şi întreaga clădire va fi deconectată de la reţeaua electrică.*
- *Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea asigurate cel puţin două căi de evacuare a persoanelor, distincte şi independente. Excepţie fac cele cu capacitatea maximă simultană de 30 persoane.*
- *Clădirile de cult cu subsol, vor avea asigurat accesul separat al subsolului şi în cazul in care acesta cuprinde spaţii funcţionale necesare cultului, se pot realiza şi circulaţii interioare între subsol şi parter, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 30 de minute şi echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată in caz de incendiu.*
- *Amplasarea clădirilor de cult, de regulă, se realizează independent la distanţă faţă de clădiri învecinate; În cadrul ansamblurilor mănăstireşti, clădirile de cult pot fi comasate sau grupate cu alte construcţii ale mănăstirii, în cadrul compartimentelor de incendiu normate.*
- *Utilizarea focului deschis (lumânări, candele, etc.) în clădirile de cult este admisă numai în condiţiile asigurării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor şi, după caz, numai în locurile stabilite şi amenajate corespunzător.*
- *Clădirile de cult cu capacitatea de 30 de persoane şi mai mult, vor avea uşile de evacuare cu deschiderea în exterior.*
- *Clădirile de cult prevăzute cu locuri fixe (scaune, bănci, strane), vor avea acest mobilier fixat de pardoseală ori pereţi, sau solidarizat pe pachete de scaune (bănci), conform prevederilor art. 4.1.45. din Normativul P.118/1999.*
- *Instalaţiile utilitare aferente clădirilor de cult (sanitare, electrice, încălzire, ventilare, etc.), se proiectează şi realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice acestora.*
- *Clădirile de cult vor avea asigurat accesul autospecialelor de in caz de incendiu, cel puţin la o faţadă.*
- *În perioada sărbătorilor creştineşti, când bisericile cunosc un număr sporit de credincioşi care le frecventează, se recomandă:*

– *aducerea la cunoştinţa enoriaşilor a măsurilor de protecţie antiincendiu specifice, îndeosebi privind utilizarea focului deschis;*
– *limitarea accesului credincioşilor în incinta bisericilor peste capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii unor accidente;*
– *supravegherea permanentă de către o persoană special desemnată a sobelor sau altor mijloace de încălzit, pe toată durata funcţionării lor;*
– *stingerea focurilor cu scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice de încălzit, înainte de părăsirea şi încuierea bisericii;*

PDF Compressor Pro

– amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, la distanţa de siguranţă faţă de elementele combustibile din interiorul bisericii, de preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip;
– stingerea lumânărilor la terminare activităţilor şi evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii.

Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuinţele unifamiliale / multifamiliale / gospodăriile populaţiei

În locuinţele unifamiliale / multifamiliale / gospodăriile populaţiei se interzic:

- utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;
- suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
- nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea;
- folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat;
- folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;
- folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spaţii cu pericol de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât şi în lanuri de cereale, pajişti, în păduri şi în apropierea acestora;
- aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare;
- folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
- folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
- încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată;
- transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
- păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz şi altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;
- nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune.
- depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor;
- folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.

În locuinţe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 I.

Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalaţiile electrice, de încălzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deşeurilor, precum şi cele împotriva descărcărilor electrice atmosferice/electricităţii statice se aplică şi în locuinţele unifamiliale/muitifamiliaie/gospodăriiie populaţiei.

Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături de incendiu.